



[4 IA20]	[EXP. Nº]:	PY07-1073	[INFORME Nº]:	163041	[FECHA]:	14/12/2007	HOJA 3 DE 16
----------	------------	-----------	---------------	--------	----------	------------	--------------

1.- SUMARIO EJECUTIVO.


ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO

Norma de Ensayo:
UNE-EN ISO 140-3:1995. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción

Empresa **PROFINE IBERIA S.A.U. (KÖMMERLING)**


Sección

Pº INDUSTRIAL ALCAMAR, S/N. CAMARMA DE ESTERUELAS. MADRID.



Producto **Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de una hoja derecha.**

Modelo **SERIE: EURODUR**



Dimensiones (AnxAl) **1230 mm X 1480 mm**

Material **PVC**

SECCIÓN VERTICAL

Acristalamiento **4/12/4**

Fecha de Ensayo **27/11/2007**

Índice de Reducción Sonora
R_w (C; C_{tr})


33 (-1;-4) dB



ORGANISMO NOTIFICADO Nº 1668
para la evaluación de la conformidad con la
directiva de productos de construcción
89/106/CE



ENSATEC S.L. Diciembre de 2007



Oscar Ruiz Chicote
Rpble. Área Cerramientos Ext.

Oscar Blanco Navaridas
Director Dpto. Industrial

José Morales Henares
Director Gerente