1.- SUMARIO EJECUTIVO

ENSAYO DE CAPACIDAD DE SOPORTAR CARGAS DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD

Normas de Ensayo:
UNE-EN 14609:2004. Resistencia a la torsión estática

Empresa	**PROFINE IBERIA S.A.U. (KÖMMERLING)** **POL. IND. ALCAMAR, S/N.** **CAMARMA DE ESTERUELAS (MADRID)**
Producto	**Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior, practicable al interior de una hoja derecha.**
Modelo	**SERIE: EURODUR**
Dimensiones (AnxAl)	**1230 mm X 1480 mm**
Material	**Pvc**
Acristalamiento	**4/12/4**
Fecha de Ensayo	**03/12/2007**

Sección



Norma de Clasificación:
UNE 85-215-84. Valores aplicables a los ensayos mecánicos.
(excepto aptdos 4.1 y 4.2)

CLASIFICACIÓN	**APTA**
VALOR UMBRAL	**350 N**

ilac-MRA ENAC ENSAYOS Nº 288/LE634

ORGANISMO NOTIFICADO Nº 1668
para la evaluación de la conformidad con la directiva de productos de construcción
89/106/CE

ENSATEC S.L. – Diciembre de 2007

Oscar Ruiz Chicote	Luis García Viguera	José Morales Henares
Rpble. Área Cerramientos Ext.	Director Dpto. Construcción	Director Gerente