Certificado Nº 171325

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO

Norma de Ensayo:
UNE-EN ISO 140-3:1995. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción

Empresa	**PROFINE IBERIA S.A.U. (KÖMMERLING)** **Pº INDUSTRIAL ALCAMAR, S/N. CAMARMA DE ESTERUELAS. MADRID.**
Producto	**Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha.**
Modelo	**SERIE: SF3**
Dimensiones (AnxAl)	**1230 mm X 1480 mm**
Material	**PVC**
Acristalamiento	**4/12/4**
Fecha de Ensayo	**09/07/08**

Sección







Índice de Reducción Sonora
Rw ($C;C_{tr}$) **28 (-2;-4) dB**

ENAC
ENSAYOS
N.º: 288/LE652

CE
Organismo Notificado Nº 1668

Oscar Ruiz Chicote
Responsable del Área

Oscar Blanco Navaridas
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia Nº 171325.